

衛生局 2024 年 4 月 6 日消息

仁伯爵綜合醫院今晨一病房後備電源機房設備短路起火 事件中無人受傷 病房已回復正常運作

今（6）日清晨 5 時許，衛生局仁伯爵綜合醫院內科 5 病房後備電源機房設備短路起火。院方即時啟動應急管理程序，採取了有效應對措施，包括將受影響的 24 名患者和 2 名家屬立即轉移至安全地方；與此同時，通知醫院保安、消防員和警方；醫院保安及消防員到場後迅速用滅火筒把火救熄，在確認現場環境安全後，消防員和警方於清晨約 6 時離開現場，涉事病房經清理後回復正常運作，患者已返回該病房休息，事件中無人受傷。

衛生局仁伯爵綜合醫院已對事件展開調查，並對可能存在的隱患進行詳細排查，防止類似事件發生，全力保障患者及工作人員等的安全。