

Comunicado dos Serviços de Saúde, de 6 de Abril de 2024

**Curto-circuito no equipamento da sala de fonte de alimentação de reserva originou incêndio numa das enfermarias do CHCSJ na madrugada de hoje | Não há feridos registados | A enfermaria voltou ao seu funcionamento normal**

Hoje (dia 6), pelas 05h00 da madrugada, ocorreu um incêndio provocado por um curto-circuito no equipamento da sala de fonte de alimentação de reserva, que se localiza na enfermaria do Serviço de Medicina Interna V do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ) dos Serviços de Saúde (SS). Face ao sucedido, o CHCSJ activou imediatamente o procedimento de gestão de emergência, tomando medidas de resposta eficazes, incluindo a transferência imediata dos 24 doentes afectados e dois (2) familiares para um local seguro, e notificou a segurança do hospital, os bombeiros e a polícia. Logo que chegaram ao local, a segurança do hospital e os bombeiros apagaram o fogo com extintores. Após a confirmação da segurança do local, os bombeiros e a polícia saíram por volta das 06h00 da manhã. Após a devida limpeza, a enfermaria em causa voltou ao seu funcionamento normal e os doentes afectados regressaram à referida enfermaria para descanso, não tendo sido registados feridos.

O CHCSJ dos SS já procedeu à investigação do caso e à verificação pormenorizada dos potenciais riscos, no sentido de prevenir a ocorrência de casos semelhantes e garantir a segurança dos doentes e dos trabalhadores.